



## INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA  
TECHNICZNA : **Dopuszczalne odchyłki wymiarowe schodów**

NUMER : **IT 4/1/2015**

DATA WYDANIA : **30.06.2015r.**

Informacja techniczna dotycząca dopuszczalnych odchyłek wymiarowych schodów pod posadzki z:

- Elastycznych wykładzin podłogowych (PVC, linoleum, guma).
- Włókienniczych (dywanowych) wykładzin podłogowych.

Niniejsza informacja techniczna określa dopuszczalne odchyłki wymiarowe schodów pod posadzki wykładzin podłogowych. Została opracowana na podstawie wiedzy, doświadczenia i praktyki zawodowej posadzkarzy zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Posadzkarzy – organizacji Samorządu Gospodarczego.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe schodów oblicza się według wzoru:

$$\Delta d \leq \left(2 + \frac{L}{500}\right)$$

gdzie

$$\Delta d = d_1 - d_2$$

$L$  – długość liniału w mm (wysokość stopnia, szerokość stopnia, szerokość biegu)

$d_1$  - wymiar o wartości najwyższej

$d_2$  – wymiar o wartości najniższej

Dopuszczalna odchyłka od zaprojektowanego kąta pomiędzy stopniem a podstopniem, stopniem a policzkiem, stopniem a cokolikiem wynosi 2%.

Jeżeli odchyłka wymiarowa przekracza dopuszczalną wartość, wymiary schodów należy doprowadzić do zgodnych z projektem, a czynność ta należy do obowiązków posadzkarza.

### Źródła:

- PN-EN 14843:2009